

## Certificado de Conformidad Servicio Técnico de Extintores

### Certificado STE-152

INCEN, certifica que:

#### **EXTINTORES SEVIT SPA. RUT 76.139.988-8**

Servicio técnico fijo ubicado en Diego de Almagro N°1299, Ciudad de los Ángeles.

Servicio tecnico movil: Ford Modelo Transit, patente LC-CZ-15.

Se encuentra certificada según modelo **ISO/CASCO 6** y en **NCh3268:2019** Servicio Técnico-Requisitos, **NCh2056:2019** Revisión, mantenimiento y recarga, **INN/ET2:2019** Esquema de Certificación para Servicios Técnicos de Extintores y **Decreto Supremo 44** del 18 de marzo de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.


**Alcance servicio técnico fijo:** Revisión, mantención y recarga de extintores a base de polvo químico seco de 1kg a 100kg; Revisión y mantención de extintores a base de dióxido de carbono de 2kg a 10kg; Revisión, mantención y recarga de extintores a base de espuma mecánica de 6 a 50 litros. Revisión, mantención y recarga de extintores a base de Acetato Potasio de 6 a 10 litros.

**Servicio técnico móvil:** Revisión, mantención y recarga de extintores a base de polvo químico seco de 1kg a 100kg. Revisión y mantención de extintores a base de dióxido de carbono de 2kg a 10kg. Revisión, mantención y recarga de extintores a base de espuma mecánica de 6 a 50 Litros. Revisión, mantención y recarga de extintores a base de Acetato Potasio de 6 a 10 litros.

Vigencia de certificación: Hasta el 31 de diciembre de 2020. Verificar en.

[www.incen.cl](http://www.incen.cl).

Santiago, 26 de marzo de 2020.

  
Ing. Cristian Duarte  
Jefe de División de Certificación.